



201212051680


正本

检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2306253N-6

委托单位:	阜南绿色东方环保能源有限公司
受检单位:	阜南绿色东方环保能源有限公司
项目名称:	阜南县生活垃圾焚烧发电项目 2023 年三季度环保检测 (炉渣)
检测类别:	委托检测



安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.



检测报告

S2306253N-6

1、样品信息

受检单位名称	阜南绿色东方环保能源有限公司	受检单位地址	阜阳市阜南县苗集镇平安村
样品类别	固体废物	样品性状	黑、臭味、团粒结构体
采样日期	2023.07.17	检测时间	2023.07.17-07.19
采样人员	王猛、盛诗伟		

2、检测结果

2.1 固体废物检测结果

采样日期: 2023.07.17

采样点位	检测项目	检测结果	检出限	标准限值	单位
炉渣库 (N:32.589406°, E:115.650609°)	热灼减率	3.49	0.2	5	%

注: 标准限值来源《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表1及其修改单, 执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法
固体废物	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》(HJ 1024-2019)

3.2 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号
固体废物	热灼减率	电子天平/BSA124S	JC-022.2
		电热恒温鼓风干燥箱/DHG-9140A	JC-015.1
		程控箱式电炉/SXL-1008	JC-016.1

*******报告结束*******

编制:

董光明

审核:

陶敏

签发:

杨雷

签发日期
(检测报告专用章)

2023年8月21日

联系电话: 0551-66823312

安徽圣泰检测科技有限公司

