

HNZYT-IV-BG/HJ-11/E/0



221601060139  
有效期2028年3月20日

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0543

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别 水（来样检测）



河南省政院检测有限公司



电子信箱: hnzyltest@126.com

服务热线: 400-1699-691

公司网址: www.hnzyltest.com

地址: 郑州高新技术产业开发区长椿路11号3号楼A单元1层A101号

传真: 0371-86658611 邮编: 450001

## 声 明

- 一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意,不得部分复制本报告。
- 三、 本报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 四、 本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责。
- 六、 未经本公司同意,本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的,本公司将依法追究其法律责任。
- 七、 若对本报告有异议,请于收到本报告之日(以邮戳或领取报告签字为准)起十日内向我公司提出书面复议申请,逾期未申请的,视为认可本报告。

## 检测报告

## 一、基本信息

检测类型	委托检测	检测依据	详见附表
检测类别	水	收样日期	2024年3月28日
委托编号	ZYTHJ20240543	分析日期	2024年3月28日-29日

## 二、检测结果

## (1) 水

样品编号	样品标识	样品状态
SYHJ240543-01	雨水排口 3月27日雨水样品 1	完好
SYHJ240543-02	雨水排口 3月27日雨水样品 2	完好

样品编号	样品标识	检测项目	检测结果	单位
SYHJ240543-01	雨水排口 3月27日 雨水样品 1	化学需氧量	13	mg/L
		氨氮	0.645	mg/L
SYHJ240543-02	雨水排口 3月27日 雨水样品 2	化学需氧量	15	mg/L
		氨氮	0.568	mg/L

备注 只对收样样品检测结果负责。

附表: 本次检测所依据的检测标准(方法)及检出限。

检测类别	检测项目	依据标准(方法)名称 及编号(含年号)	仪器设备名称、型号 及编号	检出限
水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法 HJ 828-2017	--	4 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810 HNZYT/SB-HJ-319	0.025mg/L

编制: 王楠 审核: 李如  
签发: 王楠 签发日期: 2024.4.7  
签发人姓名: 王楠

—报告结束—

